

DETECTOR AUSENCIA DE TENSIÓN

FICHA TÉCNICA MTAG



Estos detectores de voltaje para AC están diseñados para verificar que realmente no hay voltaje nominal en un circuito eléctrico (Verificación de ausencia de tensión) en cumplimiento a la tercera regla de oro. El dispositivo debe detectar cualquier tensión nominal presente en una red o en una estación.

ESPECIFICACIONES

- Fr: 50 y 60 Hz
- Rangos de tensión según solicitud del cliente siempre y cuando estén en cumplimiento de normativa
- La presencia de un voltaje en el rango calibrado o en un voltaje superior hace que el indicador ROJO se encienda y active la señal audible
- Diseñado para ser utilizado en exteriores e interiores
- Dimensiones Ø 59 mm, L 280 mm sin electrodo

- Temperaturas de funcionamiento -25°C a +55°C
- Peso neto 0,390 kg con adaptador de poste, sin electrodo
- Cumple IEC 61243-1 EN 61243-1



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS