

DETECTOR DE TENSION

4/14.4KV- 25/69KV

FICHA TÉCNICA MTAGX



Este detector de tensión de contacto está diseñado para operaciones de comprobación de ausencia de tensión Nominal (VATn), para verificar que una tensión nominal está realmente ausente de un circuito en un sistema de AT. Sus dos o tres rangos de tensión de funcionamiento están calibrados de acuerdo con recomendaciones de la CEI. El aparato debe detectar cualquier tensión nominal en contacto con la parte de la instalación a comprobar en una red o en una subestación. No indicará la presencia de tensión cuando detecte tensiones inducidas para permitir las operaciones de puesta a tierra.

ESPECIFICACIONES

Tipo de alimentación: Corriente alterna, Frecuencia de red (Hz): 50/60, Condiciones de uso: Interior, Exterior, Temperatura de funcionamiento (°C): -25...+55, Humedad (máx.) (%): 96, Tipo de batería: 9 V (x1), Material de la carcasa: Policarbonato, Color: Amarillo, Dimensiones (mm): 280 x 59 x 59, Peso (kg): 0,390, Nivel de señal acústica: 100 dB, rango de tensión 4/14.4KV- 25/69KV, Cumple IEC 61243-1 EN 61243-1



PENTA

ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Indicación visual visible en todas las posiciones., Acceso directo a la batería y al compartimento sellado de la electrónica (IP65). Estado de espera permanente con función de activación automática. La presencia de voltaje dentro del rango calibrado o superior se indica mediante una luz ROJA y un pitido. Autoprueba correcta: El estado correcto (listo para usar) del dispositivo se indica mediante una luz VERDE. La autoprueba verifica todos los circuitos, el nivel de detección de referencia y el voltaje de la batería. El estado "listo para usar" se indica mediante una luz verde durante 2 minutos. El nivel de batería bajo se indica mediante una luz NARANJA. Extremo de varilla extraíble e intercambiable.