

SPT TEMPORAL DE BT

PINZAS DE PERFORACIÓN

FICHA TÉCNICA

SPT-BT03

Equipo de conexión eléctrica efectiva, con baja impedancia intencional a la tierra, destinada a garantizar la equipotencialidad y mantenerla continuamente durante la intervención en la instalación eléctrica, promoviendo protección a los trabajadores contra la energización accidental y dar cumplimiento a la 4 regla de oro.

ESPECIFICACIONES

- **Requisitos normativos:** Retie, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.
- **Corriente corto circuito:** 3.5 kA/s
- **Uso:** BT red trenzada cable semi aislado
- **Contenido:**
 - 4 Pinzas de perforación con torque
 - 3 Cables cubierta traslúcida de 25 mm²
 - 1 Cable de CU cubierta traslúcida de 16 mm²
 - 1 Prensa de ajuste mecánico
 - 1 Barreno con varilla de PA de 1.50m
 - 1 Maletín
 - 1 Separador de cables
 - 1 Guía de instalación, inspección y mto
 - Pinza con apertura de 1 ½ " con pines de perforación y torque, para instalación manual



LASEGE
LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA S.A.S