

SPT TEMPORAL DE MT

PINZAS DE PERFORACIÓN



- 1 Cable de CU cubierta traslúcida de 25 mm²
- 1 Silleta equipotencial para poste con ajuste mecánico
- 1 Prensa de ajuste mecánico
- 1 Barreno con varilla de PA de 1.50m
- 1 Plato porta pinza
- 1 Maletín para transportar el SPT
- 1 Guía de instalación, inspección y mantenimiento

DISEÑADAS PARA INSTALAR Y DESINSTALAR DESDE EL PISO CON EL USO DE UNA POLEA DE PUESTA A TIERRA Y PÉRTIGA (NO INCLUIDAS)

FICHA TÉCNICA

SPT-MT03

Equipo de conexión eléctrica efectiva, con baja impedancia intencional a la tierra, destinada a garantizar la equipotencialidad y mantenerla continuamente durante la intervención en la instalación eléctrica, promoviendo protección a los trabajadores contra la energización accidental y dar cumplimiento a la 4 regla de oro.

ESPECIFICACIONES

- **Requisitos normativos:** Retie, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.
- **Corriente corto circuito:** 8 kA/s
- **Uso:** Redes aéreas de MT desnudo y semi aislado (ecológico).
- **Pinza doble función:** Redes abiertas de ajuste automático y redes semi aisladas de ajuste mecánico.

Contenido:

- 3 Pinzas doble función, ajuste automático y de perforación.
- 2 Cables de CU cubierta traslúcida de 35 mm² para conexión entre pinzas
- 1 Cable de CU cubierta traslúcida de 25 mm² para conexión de pinza a silleta



LASEGE

LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA S.A.S